

Váš dopis zn. ze dne
Naše značka TÚP/ O22800085359/22
Vyřizuje Petr Vašek
 technolog pitných vod
Tel. / fax 318 622 631
Mobil +420 602 191 491
Email pvasek@1scv.cz
Datum 5.9.2022

Obec Podlesí

**Podlesí 81
261 01 Příbram**

**Věc: Obec Podlesí - napojování odběratelů na
veřejný vodovod**

Vážený partneri,

Dne 4.9.2019 jsme Vás dopisem č.j. TÚP/O19800030826/19 informovali o problematice napojování odběratelů pitné vody na veřejný vodovod v obci Podlesí zásobovaný z VDJ Orlov. Na základě Vašeho dotazu Vám nyní posíláme informace o aktuálním stavu celé problematiky.

Stávající stav související vodohospodářské infrastruktury i nadále neumožňuje napojovat další odběratele pitné vody v části vodovodu obce Podlesí zásobené z VDJ Orlov. Jak bylo dokladováno Hydraulickým posouzením zpracovaným společností VRV, a.s. v prosinci 2017, jsou stávajícím počtem napojených obyvatel vyčerpány hydraulické možnosti stávajícího systému zásobování vodou a napojování dalších odběratelů není proto naší společností povolováno. Možnost napojování dalších obyvatel v této části obce je vázána na realizaci doporučených nápravných opatření, kterými jsou:

- **výměna čerpadel ve VDJ Kozičín prací vody za výkonnější** – realizaci tohoto opatření zajišťuje město Příbram a v současné době je již vybrán dodavatel stavby a je podepsána smlouva o dílo na její realizaci. Termín realizace opatření se předpokládá nejpozději do konce roku 2023.
- **Výměna a přeložení stávajícího výtlačného potrubí PE d 63 mezi VDJ Kozičín, prací a VDJ Orlov za potrubí PE d 90** - – realizaci tohoto opatření zajišťuje město Příbram a v současné době je již vybrán dodavatel stavby a je podepsána smlouva o dílo na její realizaci. Termín realizace opatření se předpokládá nejpozději do konce roku 2023.
- **Zvýšení akumulační kapacity VDJ Orlov** – aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace. Následně bude městem Příbram realizováno výběrové řízení na dodavatele stavby a vlastní stavba. Termín realizace bude záviset na finančních možnostech a prioritách města Příbram. Předpokládaný termín dokončení stavby je do konce roku 2024.

Také v ostatních lokalitách obce Podlesí je situace v oblasti napojování dalších odběratelů komplikovaná.

V části zásobované z města Příbram z ulice K Podlesí není možné napojovat další odběratele z důvodu nedostatečné kapacity řadu PE 63 právě v této ulici. Řad je v majetku města Příbram a termín jeho zkapacitnění ani postup v přípravě realizace této akce není naší společností znám. Kapacitně nedostatečná je zde i vlastní rozvodná síť v obci Podlesí, která je rovněž profilu DN 63.

V části zásobované z města Příbram konkrétně z Příbrami VI, ulice Horymírova je také situace komplikovaná malými profily souvisejících vodovodních potrubí ve městě Příbram. Přesné posouzení kapacitních možností potrubí této oblasti města je součástí aktuálně zpracovávaného generelu zásobování pitnou vodou města Příbram. Termín dokončení generelu je konec září letošního roku.

Pro úplnost ještě uvádíme informaci, že při projektování a realizaci **propojovacího řadu Lazec – Orlov**, který se nachází v blízkosti zástavby obce Podlesí, nebylo uvažováno s napojením obce Podlesí na tento řad a zvolená dimenze odpovídá pouze požadavkům zásobování osad Lazec a Orlov.

Vzhledem k výše uvedené problematice doporučuje naše společnost obci Podlesí **zpracování lokální studie/generelu zásobování obce Podlesí pitnou vodou** tak, aby studie zohlednila uvažovaný územní rozvoj v jednotlivých částech obce a navrhla optimální způsob řešení zásobování vodou v jednotlivých částech obce a rozsah a finanční náročnost potřebných opatření.


Studie by byla zároveň vzájemně provázána se zpracováním generelu města Příbram i Svazku obcí pro VaK tak, aby byl zároveň posouzen konkrétní dopad i potřebná opatření na majetek těchto subjektů.

Koordinační schůzka se zpracovatelem studie, obcí Podlesí a společností 1. SčV, a.s. k prodiskutování situace a k případnému vymezení rozsahu studie navazující na předchozí jednání proběhne do konce září 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

1. SčV, a.s. - 24 -
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793
převoz:
Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

 Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M. generální a technický ředitel	 Ing. Petr Vašek manažer technologického útvaru
---	---